

Акт

обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«23» декабря 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Генеральный директор ООО «УК РЭУ-52 района Сокольники» Елисеев А.М.

Генеральный директор ООО «ТЕХНОСФЕРА» Оганесян В.А., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов по адресу: г. Москва, ул. Шумкина, дом 3 коп.1, с целью определения работоспособности вентиляции в помещениях в соответствии с СНиП 41-01-2003, 31-01-2003, 12-01-2004 норматива г. Москвы ЖНМ-2004/02 «Системы вентиляции жилых домов».

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

| № квартир или помещения | Обнаруженные дефекты вентиляции | Каналы Пригодность (да, нет) |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| В квартирах с 1 по 16 (включая помещения кухни, ванной и туалетной комнат) | Не выявлены | Пригодны |
| Вентканалы прочищены | Прочищены | Пригодны |
| Вентиляция работает эффективно (да, нет) | Эффективно | |

Генеральный директор
ООО «УК РЭУ-52 района Сокольники»



Елисеев А.М.

Генеральный директор
ООО «ТЕХНОСФЕРА»



Оганесян В.А.